

certificado

La Sociedad: **ROSCO IBERICA, S.A.**
Calle del Oro, 76
Poligono Industrial Sur
28770 – Colmenar Viejo - Madrid

Está autorizada para colocar la etiqueta "Certificado de Reacción al Fuego de Revestimiento de Suelos" según el Nº de informe 2012AN0889



aitex
textile research institute

**CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
REVESTIMIENTO DE SUELOS**

Nº 12AN0889


La muestra referenciada como

**"DANCE FLOOR SQ CHROMA AZUL /
CHROMA VERDE"**

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2011 (equivalente a EN ISO 11925-2:2010) y UNE-EN ISO 9239-1:2011 (equivalente a EN ISO 9239-1:2010), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (equivalente a EN 13501-1:2007+A1:2009) como:

B_{fl}-S1

Alcoy, 5 de abril de 2012.



Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DEPARTAMENTO FUEGO

